



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: дошкольное образовательное учреждение
- 1.2. Адрес объекта: 298025, Республика Крым, г.Судак, с.Солнечная Долина, ул.Черноморская, д.6-А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - 1 отдельно стоящее здание 2 этажа 1425,9 кв. м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 5248 кв.м. (0,5248 га)
- 1.4. Год постройки здания 1977.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017г., капитального 2020г.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения), Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» села Солнечная Долина» городского округа Судак, МБДОУ «Детский сад «Солнышко» села Солнечная Долина» городского округа Судак.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 298025, Республика Крым, г.Судак, с.Солнечная Долина, ул.Черноморская, д.6-А
- 1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности : государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация: отдел образования администрации города Судака
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г.Судак, ул.Мичурина, д.4; тел/факс (06566) 2-15-39; goroo_sudak@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности : **образование**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **предоставление бесплатного дошкольного образования**
- 2.3 Форма оказания услуг: **на объекте**
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети**
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: -
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **118**
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **нет**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
От автостанции г.Судака конечная остановка, если следовать маршрутным такси «Судак – Солнечная Долина»
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: **к объекту можно пройти от остановки автостанция с.Солнечная Долина, следуя по ул. Черноморская**
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **от остановки автостанция с.Солнечная Долина 150 м**
- 3.2.2 время движения (пешком): **7 мин**
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**
- 3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;*
нет
- Перекрестки: нерегулируемые**
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;*
нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть, от остановки до детского сада дорога идёт на спуск**
 Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (г,у), ВНД (к,о,с)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (г, у), ВНД (к,о,с)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (г,у), ВНД (к,о,с)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступным частично избирательно.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве обязательных мер требуется установить информацию об ОСИ у входа на территорию. Организовать автопарковку и освещение. Отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории. На входных дверях установить доводчики с задержкой закрывания. Вход для инвалидов и маломобильных граждан рекомендуется организовать с правой стороны от главного входа. Заменить скользкое покрытие поверхности пола на входе и в лестничных проёмах здания на шероховатое. На входе установить кнопку вызова персонала на высоте 0,8 м от уровня пола, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха, необходимо разработать систему информационного сопровождения на путях движения внутри здания и в зонах целевого назначения.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках на входе в здание установить пандус с поручнями с двух сторон высотой согласно норматива, расширить дверные проемы до 90 см, оборудовать как минимум одно санитарно-гигиеническое помещение согласно нормативам для данной категории инвалидов, разместить выключатели в санитарно-гигиеническом помещении на высоте согласно норматива для данной категории инвалидов, установить кнопку для вызова сотрудника; рассмотреть возможность приобретения лестничного колесного подъемника.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата высоту порогов в здании откорректировать согласно нормативу, оборудовать опорными поручнями пути движения по территории детского сада, а также к зонам целевого назначения.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения на входной двери установить контрастную маркировку, за 0,8 м перед

лестницами, препятствиями установить рельефно-контрастную маркировку, контрастно маркировать первую и последнюю ступени лестниц, работать комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информации.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением зрения на первом этапе может решаться путем оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо установить информационные указатели, облегчающие навигацию по пути следования к объекту, организовать донесение информации об объекте и услугах на ясном языке.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР, ТСР, Орг
2	Вход (входы) в здание	КР, ТР, ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР, ТСР, Орг
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТР, ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР, ТР, ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР, ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, текущий ремонт, Орг, индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2016-2021 г.г.

в рамках исполнения план мероприятий по обеспечению доступности МБДОУ для инвалидов и других мобильных групп населения (Приложение №1 к приказу №34/2)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **доступно полностью**.

4.4. Для принятия решения требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

- 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
- 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
- 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;
- 4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
www.zhit – vmeste.ru

(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: № 1 акта от «01» августа 2016 г.